



МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО



“СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ -
ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ”
ДП “УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА”

ДСТУ ISO 9001:2015

сертифікат на систему управління якістю від 29.01.2018 № 80038.01-18

бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133
www.ukrbudex.org.ua

тел/факс: +38(044) 281-68-57; тел: +38(044) 280-83-69;
e-mail: centr@ukrbudex.org.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. директора

ДП “Укрдержбудекспертиза”

О.В. Берендєєва

“18” “06”

2020 р.

місто Київ

№ 00-1422-19/ПБ

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ

щодо розгляду проектної документації
за проектом “Нове будівництво підприємства
по відпрацюванню Сафонівського родовища
с. Миколаївка Казанківського району Миколаївської області”

Клас наслідків (відповідальності) – СС3

**Замовник будівництва – Товариство з обмеженою відповідальністю
“Атомні енергетичні системи України”**

**Генеральний проектувальник – Державне підприємство “Український
науково-дослідний та проектно-
розвідувальний інститут
промислової технології”**

За результатами розгляду проектної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація розроблена відповідно до вихідних даних на проектування з дотриманням вимог до міцності, надійності та довговічності об'єкта будівництва, його експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, пожежної та техногенної безпеки, енергозбереження, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, ядерної та радіаційної безпеки і може бути затверджена в установленому порядку з такими технічними показниками:

(початок)

Показник	Одиниця виміру	Кількість		
		Всього	у тому числі по чергах будівництва	
			1-а черга	2-а черга
Вид будівництва – нове будівництво				
Ступінь вогнестійкості будівель, споруд – IIIа				
Продуктивність об'єкта	тонн/рік	230,0	37,5	230,0
Потужність продуктивного горизонту	м	від 10,20 до 20,20	від 10,20 до 20,20	
Середня ефективна потужність продуктивного горизонту	м	15,40	15,40	
Глибина залягання продуктивного горизонту	м	від 53,7 до 106,0	від 53,7 до 106,0	
Під'їзна автомобільна дорога				
Категорія дороги	V			
Розрахункова швидкість руху	км/год	90 (60)	90 (60)	-
Довжина	км	2,80533	2,80533	-
Ширина узбіччя	м	1,75	1,75	-
Ширина проїзної частини	м	4,50	4,50	-
Мінімальний радіус у плані	м	450 (150)	450 (150)	-
Максимальний позовжній ухил	‰	33	33	-
Мінімальні радіуси вертикальних кривих:				
- опуклих	м	9000 (7300)	9000 (7300)	-
- увігнутих	м	2100 (2100)	2100 (2100)	-
Примикання	одиниць	4	4	-
Кругла залізобетонна труба:	одиниць/м	1/12,91	1/12,91	-
- діаметр 1,0 м	одиниць/м	1/12,91	1/12,91	-
- діаметр 1,25 м	одиниць/м	1/15,55	1/15,55	-
- діаметр 1,50 м	одиниць/м	1/14,53	1/14,53	-
Прямокутна залізобетонна труба перетином 4,0×2,50 м	одиниць/м	1/14,33	1/14,33	-
Тип дорожнього одягу	перехідний			
Службова автомобільна дорога				
Категорія дороги	IV-в			
Розрахункова швидкість руху	км/год	30	30	-
Довжина	м	594,32	594,32	-
Ширина узбіччя	м	1,0	1,0	-
Ширина проїзної частини	м	4,50	4,50	-
Мінімальний радіус у плані	м	150	150	-
Максимальний позовжній ухил	‰	12	12	-
Мінімальні радіуси вертикальних кривих:				
- опуклих	м	1000	1000	-
- увігнутих	м	-	-	-

Продовження див. на стор. 3

Серія ДП № 629051

(закінчення)

Кругла залізобетонна труба діаметр 1,0 м	одиниць/м	1/9,88	1/9,88	-
Тип дорожнього одягу	перехідний			
Кількість робочих місць	місце	44	24	20
Загальна кількість працюючих	особа	110	59	51
Тривалість будівництва	місяць	36,0	12,0	24,0
Річна потреба:				
- сировини:				
- сірчаної кислоти	тис. тонн	20,70	7,50	13,20
- азотної кислоти	тонн	96,60	15,70	80,90
- їдкого натру	тис. тонн	2,461	0,400	2,061
- аніоніт-Purolite	тонн	6,90	1,10	5,80
- енергоресурсів:				
- електричної енергії	тис. кВт·год	11565	4046	7519
- води	тис. м ³	8,340	4,137	4,203

Обов'язковий додаток до експертного звіту на 13 аркушах.

Головний експерт проекту

Т. Д. Гамоля
(сертифікат АЕ №000041)

Фахівець I категорії

Д. В. Чернухіна

Заступник директора

С. О. Буханенко
(сертифікат АЕ №000025)

Начальник відділу
кошторисів та ПОБ

Л. М. Колтович
(сертифікат АЕ №000091)

Начальник відділу
спеціалізованих експертиз

О. Є. Рубльова
(сертифікат АЕ №004515)

Завідувач сектору
інженерного забезпечення

І. В. Савенко
(сертифікат АЕ №000152)

Завідувач сектору експертиз

А. Г. Бушиленко
(сертифікат АЕ №004516)

з пожежної та техногенної безпеки
відділу спеціалізованих експертиз

Провідний експерт будівельний
відділу спеціалізованих експертиз

В. П. Скочко
(сертифікат АЕ №001599)

Провідний експерт будівельний
сектору екології відділу
спеціалізованих експертиз

В. І. Тарасенко
(сертифікат АЕ №000649)

Провідний експерт будівельний

Провідний експерт будівельний

Провідний експерт будівельний

Провідний експерт будівельний

Провідний експерт будівельний

Провідний експерт будівельний
філії "Укрдордержбудекспертиза"





Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою 2
В.о. директора _____ аркушів
ДП "Укрлітбудекспертиза"
О.В. Берендєєва

